







LLEGENDA

-  PE100 PN10 D160 (VÀRIES ESCOMESES L: 200 ML)
-  PE100 PN10 D90 (SENSE CONNEXIONS L: 250 ML)
-  PE100 PN10 D110 (TRAM SENSE FUITES)
-  HIDRANT DE COLUMNA

LA LONGITUD DEL TRAM DE XARXA AFECTAT ÉS D'UNS **450 ML**

LES PÈRDUES APROXIMADES DEL TRAM SÓN D'UNS **7 M3/H.**

AIGUES D'ARENYS



Ajuntament d'Arenys de Munt

P3 – FUITA SECTOR EIXAMPLE
Escala : s/n

DETECCIÓ DE FUITES AL SECTOR DE L'EIXAMPLE